

**ПАСПОРТ**  
**Общественное здание**  
**1. Информация об объекте**

Наименование МБДОУ №3

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Отраденский район ст-ца Отрадная Красная 181

Форма собственности объекта Муниципальная  
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте Заведующий- Головина Анна Александровна  
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

Основание для пользования объектом право оперативного управления  
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН 2345007804

Телефон: 3-38-86

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

Комментарий:

Плановая дата обследования: **02.2021**

Фактическая дата обследования: **03.02.2020**

Организация: **МБДОУ №3**

Должность: **Заведующий**

ФИО: **Головина А.А.**

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

| Функциональные зоны /<br>элементы объекта                | Категории<br>инвалидов <sup>2</sup> | Значение                                      | Нормативные<br>требования | Соответствует /<br>не соответствует | Примечания <sup>1</sup> /<br>Замечания по<br>несоответствию |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Вход</b>                                              |                                     |                                               |                           |                                     |                                                             |
| <b>Входная площадка</b>                                  |                                     |                                               |                           |                                     |                                                             |
| Нескользкое покрытие                                     | К, О, С                             | наличие                                       | п. 5.1.3                  | Наличие                             |                                                             |
| Размер входной площадки (при<br>наличии пандуса)         | К                                   | не менее<br>2,2 x 2,2 м.                      | п. 5.1.3                  | Не требуется                        |                                                             |
| Размер входной площадки (при<br>открывании двери наружу) | К                                   | не менее<br>1,4 x 2,0<br>или 1,5 x<br>1,85 м. | п. 5.1.3                  | Не<br>соответствует                 |                                                             |
| <b>Дверь входная наружная</b>                            |                                     |                                               |                           |                                     |                                                             |
| Высота порога двери                                      | К                                   | не более<br>1,4 см.                           | п. 5.1.4                  | Не<br>соответствует                 |                                                             |
| Контрастная маркировка прозрачных<br>полотен дверей      | С                                   | наличие                                       | п. 5.1.5                  | Не требуется                        |                                                             |
| Ширина проема одной створки двери<br>в свету             | К                                   | не менее<br>0,9 см.                           | п. 5.1.4                  | Не<br>соответствует                 |                                                             |
| <b>Лестница на входе наружная</b>                        |                                     |                                               |                           |                                     |                                                             |
| Высота подъема ступеней                                  | О, С                                | 12 - 15 см.                                   | п. 4.1.12                 | Соответствует                       |                                                             |
| Единообразная геометрия ступеней                         | О, С                                | наличие                                       | п. 4.1.12                 | Соответствует                       |                                                             |

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

|                                                                                     |      |                       |                                         |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|--|
| Поручни на высоте                                                                   | О, С | 90 см.                | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | Отсутствие    |  |
| Поручни по обеим сторонам                                                           | О, С | наличие               | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | Отсутствие    |  |
| Ширина ступеней                                                                     | О, С | 35 - 40 см.           | п. 4.1.12                               | Соответствует |  |
| <b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>                               |      |                       |                                         |               |  |
| Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса                                 | К    | не менее 1,5 X 1,5 м. | п. 4.1.15                               | Отсутствие    |  |
| Длина марша пандуса                                                                 | К    | не более 9,0 м.       | п. 4.1.14                               | Отсутствие    |  |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.) | К    | наличие               | п. 4.1.14; п. 5.2.13                    | Не требуется  |  |
| Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)                                                | К, О | наличие               | п. 4.1.15                               | Отсутствие    |  |
| Поручни пандуса (на высоте)                                                         | О    | 0,9 м.                | п. 4.1.15                               | Отсутствие    |  |
| Поручни пандуса (на высоте)                                                         | К    | 0,7 м.                | п. 4.1.15                               | Отсутствие    |  |
| Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)                             | К, О | наличие               | п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)       | Отсутствие    |  |
| Поручни пандуса (расстояние между поручнями)                                        | К    | 0,9 - 1,0 м.          | п. 4.1.15                               | Отсутствие    |  |
| Уклон пандуса (высота / длина)                                                      | К    | не более 1/20 (5%)    | п. 4.1.14                               | Отсутствие    |  |
| Зона оказания услуги                                                                |      |                       |                                         |               |  |
| <b>Зал зрительный, читальный,</b>                                                   |      |                       |                                         |               |  |

|                                                                                     |      |                       |                                         |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|--|
| Поручни на высоте                                                                   | О, С | 90 см.                | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | Отсутствие    |  |
| Поручни по обеим сторонам                                                           | О, С | наличие               | п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261) | Отсутствие    |  |
| Ширина ступеней                                                                     | О, С | 35 - 40 см.           | п. 4.1.12                               | Соответствует |  |
| <b>Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе</b>                               |      |                       |                                         |               |  |
| Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса                                 | К    | не менее 1,5 X 1,5 м. | п. 4.1.15                               | Отсутствие    |  |
| Длина марша пандуса                                                                 | К    | не более 9,0 м.       | п. 4.1.14                               | Отсутствие    |  |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.) | К    | наличие               | п. 4.1.14; п. 5.2.13                    | Не требуется  |  |
| Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)                                                | К, О | наличие               | п. 4.1.15                               | Отсутствие    |  |
| Поручни пандуса (на высоте)                                                         | О    | 0,9 м.                | п. 4.1.15                               | Отсутствие    |  |
| Поручни пандуса (на высоте)                                                         | К    | 0,7 м.                | п. 4.1.15                               | Отсутствие    |  |
| Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)                             | К, О | наличие               | п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)       | Отсутствие    |  |
| Поручни пандуса (расстояние между поручнями)                                        | К    | 0,9 - 1,0 м.          | п. 4.1.15                               | Отсутствие    |  |
| Уклон пандуса (высота / длина)                                                      | К    | не более 1/20 (5%)    | п. 4.1.14                               | Отсутствие    |  |
| Зона оказания услуги                                                                |      |                       |                                         |               |  |
| <b>Зал зрительный, читальный,</b>                                                   |      |                       |                                         |               |  |

|                                                                                                                                                         |            |                  |                      |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------------|---------------|--|
| Ширина двери кабины                                                                                                                                     | К          | не менее 0,9 м.  | п. 5.3.3; рис. Д. 11 | Отсутствие    |  |
| Средства информации                                                                                                                                     |            |                  |                      |               |  |
| Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте                                                                                       | К, С, Г, У | от 1,5 до 4,5 м. | п. 5.5.4; 5.5.6      | Соответствует |  |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублированием рельефными знаками | К, С, Г, У | наличие          | п. 5.5.8             | Соответствует |  |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения                                                           | К, С, Г, У | наличие          | п. 5.5.1             | Не требуется  |  |
| Речевые информаторы                                                                                                                                     | С, У       | наличие          | п. 5.5.3; 5.5.4      | Не требуется  |  |
| Световые текстовые табло для вывода оперативной информации                                                                                              | Г, У       | наличие          | п. 5.5.3; 5.5.4      | Не требуется  |  |

### 3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта            | Степень доступности<br>(доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») |   |   |   |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
|                                                    | К                                                                                    | О | С | Г |
| Участки и территории                               | #                                                                                    | # | # | # |
| Вход                                               | -                                                                                    | - | - | # |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | #                                                                                    | # | # | # |
| Зона оказания услуги                               | +                                                                                    | # | # | # |
| Санитарно-гигиеническое помещение                  | -                                                                                    | - | # | # |
| Средства информации                                | +                                                                                    | # | + | + |

**4. Заключение о доступности объекта для инвалидов** (нужное отметить знаком «X»)

|                   | Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов |   |   |   |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|---|---|---|
|                   |                             | К                                                     | О | С | Г |
| Объект доступен   |                             |                                                       |   |   | X |
| Объект недоступен | X                           | X                                                     | X | X |   |

**5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта**

| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Участки и территории        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Вход                        | <p>Обустроить входную площадку размером не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.</p> <p>Снизить высоту порога входной двери наружной до 1,4 см. и менее</p> <p>Обустроить входную дверь (наружную) с шириной проема одной створки в свету не менее 0,9 м.</p> <p>Лестницу на входе наружную: - обустроить поручнями на высоте 90 см.</p> <p>Лестницу на входе наружную: - обустроить с обеих сторон и по всей длине ограждения марша входной лестницы;</p> <p>Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, со свободной зоной в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5 x 1,5 м.</p> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | <p>Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с длиной одного марша пандуса не более 9,0 м.</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - вдоль обеих сторон марша пандуса;</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,9 м.;</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,7 м.;</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - с непрерывной поверхностью по всей длине марша пандуса;</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.;</p> <p>Оборудовать пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с уклоном марша пандуса 1/20 (5%)</p> |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Зона оказания услуги                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Санитарно-гигиеническое помещение                  | <p>Оборудовать 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных</p> <p>Установить знаки доступности кабин для инвалидов</p> <p>Установить опорные поручни, штанги</p> <p>В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для разворота кресла-коляски диаметром не менее 1,4 м.</p> <p>В санитарно-гигиеническом помещении обеспечить: - пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом не менее 0,75 м.;</p> <p>Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения не менее 1,65 x 1,8 м.</p> <p>Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом</p> <p>Обустроить кабину санитарно-гигиенического помещения с шириной двери</p>                                                                                                             |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
|                     | не менее 0,9 м. |
| Средства информации |                 |

«03» февраля 2020 г.  
Дата составления Паспорта

Специалист 2 разряда отдела по вопросам мер  
социальной поддержки и социального обслуживания  
отдельных категорий и групп населения  
УСЗН в Отраденском районе



*[Handwritten signature]*

Л.В. Ханоян